



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4, Телефон: (861) 214-24-77, Факс: (861) 299-04-54
E-mail: upr@sko.nadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

дело № 138/33-209
" 05 " июня 2019 г.

г. Ростов-на-Дону

Мной, заместителем начальника межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Монастырской А.В., служебное удостоверение ТО - 08 № 0424,

в отношении муниципального бюджетного образовательного учреждения Широко-Атаманская основная общеобразовательная школа (далее МБОУ Широко-Атаманская ООШ): 347220, Ростовская область, Морозовский район, х. Широко-Атамановский, ул. Мира, д. 33 согласно ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений в области безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок, а именно, «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утверждённых Приказом Минэнерго России от 24.03.2003г. №115, зарегистрированных Минюстом России 02.04.2003г. № 4358 (далее - ПТЭ ТЭ):

№ п/п	Конкретное описание (характер) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдаются)
1.	Отсутствует проектная документация по монтажу тепломеханического оборудования котельной МБОУ Широко-Атаманская ООШ.	п.2.4.3. ПТЭ ТЭ
2.	На трубопроводе подпитки системы отопления школы отсутствует манометр.	п. 5.1.11. ПТЭ ТЭ
3.	Отсутствует антикоррозионное покрытие трубопроводов котельной МБОУ Широко-Атаманская ООШ.	п. 6.1.30. ПТЭ ТЭ
4.	Отсутствует акт проверки предохранительного клапана котельной МБОУ Широко-Атаманская ООШ.	п.п.5.3.25., 5.3.26 ПТЭ ТЭ
5.	Не осуществлён допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки МБОУ Широко-Атаманская ООШ (монтаж выполнен в 2016г), по адресу: Ростовская область, Морозовский район, х. Широко-Атамановский, ул. Мира, д. 33, в порядке, установленном настоящими правилами и на основании действующих нормативных документов (не представлена в органы Ростехнадзора документация для рассмотрения на соответствие её техническим регламентам, проекту, исполнительной документации и техническим условиям, требованиям нормативных правовых актов и получения	п.п. 2.4.1, 2.4.2. ПТЭ ТЭ.

	разрешения на допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки МБОУ Широко-Атаманская ООШ)	
6.	Не осуществлён допуск в эксплуатацию котельной МБОУ Широко-Атаманская ООШ (монтаж выполнен в 2018г), по адресу: Ростовская область, Морозовский район, х. Широко-Атамановский, ул. Мира, д. 33, в порядке, установленном настоящими правилами и на основании действующих нормативных документов (не представлена в органы Ростехнадзора документация для рассмотрения на соответствие её техническим регламентам, проекту, исполнительной документации и техническим условиям, требованиям нормативных правовых актов и получения разрешения на допуск в эксплуатацию котельной МБОУ Широко-Атаманская ООШ)	п.п. 2.4.1, 2.4.2. ПТЭ ТЭ.

На основании: ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

Информацию о принятых мерах представить в Северо-Кавказского управления Ростехнадзора, зам. руководителя Хренкову С.В., по адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, д. 66, тел. (863) 290-88-78, в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.


Заместитель начальника межрегионального отдела
по надзору за тепловыми установками и сетями
Северо-Кавказского управления Ростехнадзора

(Должность лица, вынесшего представление)

М.П.

Монастырская А.В.

(фамилия, инициалы)



(подпись)

Представление вручено (направлено) по почте:

_____ (дата, номер заказного письма, уведомления)

_____ (должность)

_____ (фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись)

_____ (дата вручения)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575780

Владелец Исаева Галина Валерьевна

Действителен с 15.06.2021 по 15.06.2022